

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Нестерова Людмила Викторовна
Должность: Директор филиала Инди (филиал) ФГБОУ ВО "ЮГУ"
Дата подписания: № 120-2020/06
Уникальный программный ключ:
381fbe5f0c4ccc6e500e8bc981c250b218288e83
Дата выдачи: «20» июня 2020г.

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее – услуги)

Заказчик:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Югорский государственный университет».

Объект:

Нефтеюганский индустриальный колледж (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет».

Адрес:

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Строителей, здание15.

Содержание:

1. *Краткая характеристика объекта;*
2. *Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению;*
3. *Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта;*
4. *Оценка состояния и имеющихся недостатков обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг;*
5. *Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов;*
6. *Состояние доступности основных структурных элементов объекта;*
7. *Предложения по адаптации основных структурных элементов объекта;*
8. *Особые отметки;*
9. *Экспертное заключение.*

Приложения:

- Приложение А.1 - АНКЕТА (информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №120-2020 от 20.06.2020 г;
- Приложение А.2 – АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №120-2020 от 20.06.2020 г;
- Приложение А.3 Плана мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования;
- Приложение А.4- График контрольных проверок (оценка результат исполнения плана по адаптации, с размещением (обновлением) информации на картах доступности: www.zhit-vmeste.ru, www.kartadostupnosti.ru, www.tisugra.admhmao.ru).
- Копии Сертификатов специалистов, аккредитованных в качестве экспертов;

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: Образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): Посещаемость: 560 человек; Количество обслуживаемых в день: 560 человек; Вместимость: 675 человек; Пропускная способность: 675 человек.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п\п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Есть
2	Сменные кресла-коляски	Нет
3	Адаптированные лифты	Нет
4	Поручни	Есть (не соответствуют ГОСТ)
5	Пандусы	Нет
6	Подъемные платформы (аппарели)	Есть (объект оснащен переносными телескопическими пандусами в количестве 2 шт.)
7	Раздвижные двери	Нет
8	Доступные входные группы	Есть частично (необходимо повышать уровень доступности)
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Есть частично (необходимо повышать уровень доступности)

10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Есть частично (необходимо расширять дверные проемы)
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Нет
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Есть частично (установлена тактильная табличка учреждения)
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет
14	Иные	<ol style="list-style-type: none"> 1. Установлена кнопка вызова помощника для оказания ситуационной помощи на входной группе; 2. Установлено противостоящее покрытие на входной площадке; 3. Частично устранены дверные пороги на путях движения к месту целевого назначения;

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг.

№ п\п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных	Есть

	рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Есть
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Инструктирование сотрудников проводится на регулярной основе. На 10.04.2020г. 100% сотрудников прошли инструктирование (регистрация производится в Журнале №2). На 31.12.2019г. 100% сотрудников филиала прошли курс повышения квалификации по программе «Инклюзивное образование в ВУЗе».
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Есть (Приказ № 44 от 28.02.2020 "О назначении ответственных лиц за комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровье сбережения обучающихся с ОВЗ и инвалидов (ситуационная помощь)"; Приказ № 114/1 от 02.09.2019 "Об актуализации состава группы волонтеров по оказанию помощи инвалидам и лицам с ОВЗ на 2019-2020 учебный год" (приказ издается ежегодно).
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Есть (Программа индивидуального сопровождения образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и инвалидов НИК (филиала) ФГБОУ ВО "ЮГУ", утвержденная 01.04.2020г.)
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского	Есть (Договор о сотрудничестве № 35 от 11.04.2018г. с Нефтеюганской

	жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика.	городской организацией общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов")
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортные средства отсутствуют
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Нет
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Нет
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Есть
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Нет
12	Иные	

5. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов.

№ п\п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Организация системы информации и навигации на объекте (размещение тактильных знаков доступности, мнемосхем, пиктограмм, тактильных табличек, звуковых информаторов, световых табло)	2020г. (в пределах финансирования)
2	Реконструкция входной группы (расширение лестничного марша входной площадки и дверных проемов, организация пандуса, монтаж опорного ограждения входной группы)	2021г. (в пределах финансирования/ в рамках капитального ремонта)
3	Адаптация путей эвакуации	2021г. (в пределах финансирования)
4	Адаптация санитарно-гигиенических помещений (устройство универсальных доступных кабин уборных на 1 и 3 этаже)	2021г. (в пределах финансирования)
5	Организация учебного помещения (установка инклюзивной мебели, приобретение системы радиокласса и портативных видеоувеличителей)	2021г. (в пределах финансирования)
6	Реконструкция входа на участок объекта (организация входной площадки и марша открытой лестницы, пандуса, организация зоны отдыха на территории)	2021/2022г. (в пределах финансирования/ в рамках капитального ремонта)
7	Адаптация актового зала (расширение дверного проема, монтаж индукционной системы, организация пандуса для сцены)	2021/2022г. (в пределах финансирования/ в рамках капитального ремонта)

№ п\п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Кроме того, должно быть определено специальное помещение для размещения собаки-проводника	2020/2021г. (в пределах финансирования)
2	Обеспечение наличия в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	2020/2021г. (в пределах финансирования)
3	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования (это условие гарантируется статьей 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. "Об образовании в Российской Федерации")	2020/2021г. (в пределах финансирования)

6. Состояние доступности основных структурных элементов объекта.

6.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта	ООТ «Колледж» городским общественным транспортом, автобус № 1б, 2,4;
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (указать номера маршрутов)	Нет данных;

6.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Расстояние до объекта от остановки транспорта (м.)	ООТ «Колледж» до объекта 50-70м;	
Время движения пешком (мин.)	2-5 мин.;	
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)	Да;	
Перекрестки:	Нерегулируемые	
	Регулируемые	
	Со звуковой сигнализацией	
	С таймером	
	Нет	X
Информация на пути следования к объекту:	Акустическая	
	Тактильная	
	Визуальная	
	Нет	X
Перепады высоты на пути:	Есть, (описать)	X, перепады высот по тротуару;
	Нет	
Их обустройство для инвалидов на коляске:	Да	
	Нет	X

6.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*:

№ п\п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	Б
<i>В том числе категории инвалидов:</i>		
2	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧ
3	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ
4	Инвалиды с нарушениями зрения	ДУ
5	Инвалиды с нарушениями слуха	ДУ
6	Инвалиды с нарушениями умственного развития	ВНД

*Указывается один из вариантов: А - доступность всех зон и помещений (универсальная); Б - доступны специально выделенные участки и помещения, ДУ - доступность условная (дополнительная помощь сотрудника), ВНД - доступность не организована.

6.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г) ДУ (У) ВНД (К, О, С)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К, Г, У) ВНД (О, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ (К, Г, У) ВНД (О, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К, О, Г, У) ВНД (С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указываются: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушением зрения, Г - инвалиды с нарушением слуха, У - инвалиды с нарушением умственного развития)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

6.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

«ВНД» - временно недоступно: доступность не организована.

7. Предложения по адаптации основных структурных элементов объекта.

7.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	КР, ТСР;
2	Вход (входы) в здание	КР, ТСР;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	КР, ТСР;
4	Зона целевого назначения здания	КР, ТСР;
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР, ТСР;
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ТСР;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	КР, ТСР; (ответственность за состояние участка и организацию работ по его адаптации возлагается на организацию, в чьем ведении находится этот участок.)

* Указываются один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания.

7.2. Период проведения работ.

- Приложение А.3 к Паспорту доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования: План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

(указывается, Администрацией ОСИ, наименование документа: программы, плана);

7.3. Ожидаемый результат по состоянию доступности при выполнении плана работ по адаптации.

Изменение состояния доступности основных структурно-функциональных зон (* Указываются: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И доступно полностью избирательно; (К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушением зрения, Г – инвалиды с нарушением слуха, У – инвалиды с нарушением умственного развития) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно).	ОСФЗ	До адаптации	После адаптации
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г) ДУ (У) ВНД (К, О, С)	ДЧ-В
	Вход (входы) в здание	ДУ (К, Г, У) ВНД (О, С)	ДЧ-В
	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ (К, Г, У) ВНД (О, С)	ДЧ-В
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	ДЧ-В
	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К, О, Г, У) ВНД (С)	ДЧ-В
	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	ДЧ-В
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	ДЧ-В

7.4. Для принятия решения требуется, не требуется:

Согласование: не требуется;

Имеется (отсутствует) заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): отсутствует;

7.5. Информация о размещении (обновлении) на Карте доступности субъекта РФ:

- Приложение А.4 к Паспорту доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования: График контрольных проверок (оценка результат исполнения плана по адаптации, с размещением (обновлением) информации на картах доступности: www.zhit-vmeste.ru, www.kartadostupnosti.ru; www.tisugra.admhmao.ru);
(указывается, Администрацией ОСИ, наименование сайта, портала, дата размещения (обновления));

8. Особые отметки:

Паспорт сформирован на основании:

- Приложение А.1. АНКЕТА (информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №120-2020 от 20.06.2020 г;
- Приложение А.2. АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №120-2020 от 20.06.2020 г;

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

" О состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг в сфере образования для инвалидов и других МГН и возможной адаптации ОСИ"

Ответственные:

О.Г. Кожевников

Ю.В. Харина

Цели:

Определение текущего состояния доступности ОСИ для инвалидов всех категорий и представителей МГН и возможной адаптации ОСИ.

Задачи:

Определение текущего уровня доступности объекта и услуг, разработка мероприятий, в том числе компенсирующих, направленных на повышение уровня доступности ОСИ, с соблюдением «разумного приспособления» и «универсального дизайна», действующего законодательства в РФ, регламентирующего данную категорию ОСИ.

Текущий уровень доступности объекта и услуг:

Объект: «ВНД» - объект временно недоступен: доступность не организована.

Услуги: «ДУ» - услуги доступны условно.

Выводы и предложения:

Учитывая архитектурно-планировочные особенности здания и участка, реализация Управленческих решений и Плана мероприятий ("дорожной карты") обеспечит итоговый уровень доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых услуг в сфере образования: ДЧ-В, удовлетворяющий требованиям:

- положения об обеспечении "разумного приспособления" Конвенции о

- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015г. N 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Эксперт в области формирования доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с требованиями РОСС RU.K1039.04ЖЖЖО;



/ О.Г. Кожевников/

Эксперт в области формирования доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с требованиями РОСС RU.K1039.04ЖЖЖО;



/ Ю.В. Харина/

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Нефтеюганский индустриальный
колледж (филиал) ФГБОУ высшего
образования «Югорский
государственный университет»

БС/ Нестерова Л.В./



АНКЕТА

(информация об объекте и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№120-2020 от 20.06.2020 г;

1. Общие сведения об объекте.

1.1.	Наименование (вид) объекта	Здание индустриального колледжа	
1.2.	Адрес объекта	628309, Российская Федерация, ХМАО-Югра, город Нефтеюганск, ул. Строителей, здание 15	
1.3.	Сведения о размещении объекта	отдельно стоящее здание	Площадью 3430 кв. м., производственная деятельность осуществляется на 3-х этажах;
		наличие прилегающего земельного участка	Да/6 601 кв. м.
1.4.	Год постройки здания	1983 г;	
1.5.	Год последнего капитального ремонта	Нет данных;	
1.6.	Дата предстоящих плановых ремонтных работ:	текущего	2020г;
		капитального	2020-2022г.;

1.7.	Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно уставу, краткое наименование)	Нефтеюганский индустриальный колледж (филиал) федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет», НИК (филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ»	
.8.	Юридический адрес организации (учреждения)	628012, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, дом 16;	
1.9.	Основание для пользования объектом	оперативное управление	X
		аренда	
		собственность	
		иное	
1.10.	Форма собственности	государственная	X
		негосударственная	
1.11.	Территориальная принадлежность	федеральная	X
		региональная	
		муниципальная	
1.12.	Вышестоящая организация	Наименование	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Югорский государственный университет»
		Адрес	628012, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Чехова, дом 16
		Телефон *	Тел/ факс 8(3467) 377-000
		e-mail:	ugrasu@ugrasu.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения).**

2.1.	Сфера деятельности:	Здравоохранение	
		Образование	X
		Социальная защита	
		Физическая культура и спорт	
		Культура	
		Связь и информация	
		Транспорт	
		Жилой фонд	
		Потребительский рынок и сфера услуг	
		Другое	
2.2.	Виды оказываемых услуг:	Образовательные услуги;	
2.3.	Форма оказания услуг:	На объекте	X
		С длительным пребыванием	
		С проживанием	
		На дому	
		Дистанционно	
2.4.	Категории обслуживаемого населения по возрасту:	Дети	
		Взрослые трудоспособного возраста	
		Пожилые	
		Все возрастные категории	X
2.5.	Категории обслуживаемых инвалидов:	Инвалиды передвигающиеся на креслах-колясках	
		Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата	X

		Инвалиды с нарушениями зрения	X
		Инвалиды с нарушениями слуха	X
		Инвалиды с нарушениями умственного развития	
2.6.	Плановая мощность:	Посещаемость (количество обслуживаемых в день)	560 человек;
		Вместимость	675 человек;
		Пропускная способность	675 человек;
2.7.	Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида	Да	
		Нет	X

3. Состояние доступности объекта.

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта	ООТ «Колледж» городским общественным транспортом, автобус № 1б, 2,4;
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (указать номера маршрутов)	Нет данных;

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Расстояние до объекта от остановки транспорта (м.)	ООТ «Колледж» до объекта 50-70м;	
Время движения пешком (мин.)	2-5 мин.;	
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)	Да;	
Перекрестки:	Нерегулируемые	
	Регулируемые	
	Со звуковой сигнализацией	
	С таймером	
	Нет	X
Информация на пути следования к объекту:	Акустическая	
	Тактильная	
	Визуальная	
	Нет	X
Перепады высоты на пути:	Есть, (описать)	X, перепады высот по тротуару;
	Нет	
Их обустройство для инвалидов на коляске:	Да	
	Нет	X

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 59.13330.2016 г.:

№ п\п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	Б
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	Инвалиды с нарушениями зрения	ДУ
5	Инвалиды с нарушениями слуха	ДУ
6	Инвалиды с нарушениями умственного	ВНД

*Указывается один из вариантов: А – доступность всех зон и помещений (универсальная); Б – доступны специально выделенные участки и помещения, ДУ – доступность условная (дополнительная помощь сотрудника), ВНД – доступность не организована.

4. Управленческое решение.

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	КР, ТСР;
2	Вход (входы) в здание	КР, ТСР;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	КР, ТСР;
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, ТСР;
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, ТСР;
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ТСР;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	КР, ТСР (ответственность за состояние участка и организацию работ по его адаптации возлагается на организацию, в чьем ведении находится этот участок.)

* Указываются один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

5. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условия доступности для инвалидов и МГН на объекте.

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Есть
2	сменные кресла-коляски	Нет
3	адаптированные лифты	Нет
4	поручни	Есть (не соответствуют ГОСТ)
5	пандусы	Нет
6	подъемные платформы (аппарели)	Есть (объект оснащен переносными телескопическими пандусами в количестве 2 шт.)
7	раздвижные двери	Нет
8	доступные входные группы	Есть частично (необходимо повышать уровень доступности)
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	Есть частично (необходимо повышать уровень доступности)
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Есть частично (необходимо расширять дверные проемы)
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства	Нет

	функции зрения, слуха и передвижения	
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Есть частично (установлена тактильная табличка учреждения)
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет
14	иные	1. Установлена кнопка вызова помощника для оказания ситуационной помощи на входной группе; 2. Установлено противостоящее покрытие на входной площадке; 3. Частично устранены дверные пороги на путях движения к месту целевого назначения;

6. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условия доступности для инвалидов и МГН предоставляемых услуг.

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Есть

2	<p>обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий</p>	<p>Есть</p>
3	<p>проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг</p>	<p>Инструктирование сотрудников проводится на регулярной основе. На 10.04.2020г. 100% сотрудников прошли инструктирование (регистрация производится в Журнале №2). На 31.12.2019г. 100% сотрудников филиала прошли курс повышения квалификации по программе «Инклюзивное образование в ВУЗе».</p>
4	<p>наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг</p>	<p>Есть (Приказ № 44 от 28.02.2020 "О назначении ответственных лиц за комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровье сбережения обучающихся с ОВЗ и инвалидов (ситуационная помощь)"; Приказ № 114/1 от 02.09.2019 "Об актуализации состава группы волонтеров по оказанию помощи инвалидам и лицам с ОВЗ на 2019-2020 учебный год" (приказ издается ежегодно).</p>
5	<p>предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации</p>	<p>Есть (Программа индивидуального сопровождения образовательного процесса</p>

		для обучающихся с ОВЗ и инвалидов НИК (филиала) ФГБОУ ВО "ЮГУ", утвержденная 01.04.2020г.)
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Есть (Договор о сотрудничестве № 35 от 11.04.2018г. с Нефтеюганской городской организацией общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов")
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортные средства отсутствуют
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Есть
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	Нет
12	иные	Не предусмотрено

Ответственные за составление АНКЕТЫ (информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №120-2020 от 20.06.2020 г;

Эксперт в области формирования доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с требованиями РОСС RU.K1039.04ЖЖЖО;



_____/ О.Г. Кожевников /

Эксперт в области формирования доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с требованиями РОСС RU.K1039.04ЖЖЖО;

_____/ Ю.В. Харина/

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 Нефтеюганский индустриальный колледж
 (филиал) ФГБОУ высшего образования
 «Югорский государственный университет»
 _____ / Нестерова Л.В./



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№120-2020 от 20.06.2020 г;

г. Нефтеюганск

«01» июня 2020г.

1. Общие сведения об объекте.

1.1.	Наименование (вид) объекта	Здание индустриального колледжа	
1.2.	Адрес объекта	628309, Российская Федерация, ХМАО-Югра, город Нефтеюганск, ул. Строителей, здание 15	
1.3.	Сведения о размещении объекта	отдельно стоящее здание	Площадью 3430 кв. м., производственная деятельность осуществляется на 3-х этажах;
		наличие прилегающего земельного участка	Да/6 601 кв. м.
1.4.	Год постройки здания	1983 г;	
1.5.	Год последнего капитального ремонта	Нет данных;	
1.6.	Дата предстоящих плановых ремонтных работ:	текущего	2020г;
		капитального	2020-2022г.;

1.7.	Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно уставу, краткое наименование)	Нефтеюганский индустриальный колледж (филиал) федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет», НИК(филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ»	
1.8.	Юридический адрес организации (учреждения)	628012, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, дом 16;	
1.9.	Основание для пользования объектом	оперативное управление	Х
		аренда	
		собственность	
		иное	
1.10.	Форма собственности	государственная	Х
		негосударственная	
1.11.	Территориальная принадлежность	федеральная	Х
		региональная	
		муниципальная	
1.12.	Вышестоящая организация	Наименование	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Югорский государственный университет»
		Адрес	628012, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Чехова, дом 16
		Телефон	Тел/ факс 8(3467) 377-000
		e-mail:	ugrasu@ugrasu.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

2.1.	Сфера деятельности:	Здравоохранение	
		Образование	X
		Социальная защита	
		Физическая культура и спорт	
		Культура	
		Связь и информация	
		Транспорт	
		Жилой фонд	
		Потребительский рынок и сфера услуг	
		Другое	
2.2.	Виды оказываемых услуг:	Образовательные услуги;	
2.3.	Форма оказания услуг:	На объекте	X
		С длительным пребыванием	
		С проживанием	
		На дому	
		Дистанционно	
2.4.	Категории обслуживаемого населения по возрасту:	Дети	
		Взрослые трудоспособного возраста	
		Пожилые	
		Все возрастные категории	X
2.5.	Категории обслуживаемых инвалидов:	Инвалиды передвигающиеся на креслах-колясках	
		Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата	X
		Инвалиды с нарушениями зрения	X
		Инвалиды с нарушениями слуха	X

		Инвалиды с нарушениями умственного развития	
2.6.	Плановая мощность:	Посещаемость (количество обслуживаемых в день)	560 человек;
		Вместимость	675 человек;
		Пропускная способность	675 человек;
2.7.	Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида	Да	
		Нет	X

3. Состояние доступности объекта.

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта	ООТ «Колледж» городским общественным транспортом, автобус № 1б, 2,4;
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (указать номера маршрутов)	Нет данных;

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Расстояние до объекта от остановки транспорта (м.)	ООТ «Колледж» до объекта 50-70м;	
Время движения пешком (мин.)	2-5 мин.;	
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)	Да;	
Перекрестки:	Нерегулируемые	
	Регулируемые	
	Со звуковой сигнализацией	

	С таймером	
	Нет	X
Информация на пути следования к объекту:	Акустическая	
	Тактильная	
	Визуальная	
	Нет	X
Перепады высоты на пути:	Есть, (описать)	X, перепады высот по тротуару;
	Нет	
Их обустройство для инвалидов на коляске:	Да	
	Нет	X

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*:

№ п\п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	Б
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	Инвалиды с нарушениями зрения	ДУ
5	Инвалиды с нарушениями слуха	ДУ
6	Инвалиды с нарушениями умственного развития	ВНД

*Указывается один из вариантов: А – доступность всех зон и помещений (универсальная); Б – доступны специально выделенные участки и помещения, ДУ – доступность условная (дополнительная помощь сотрудника), ВНД – доступность не организована.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г) ДУ (У) ВНД (К, О, С)	---	---
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К, Г, У) ВНД (О, С)	---	1-9
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ (К, Г, У) ВНД (О, С)	---	10-13
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	---	24-28
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К, О, Г, У) ВНД (С)	---	29-32
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	---	---
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	---	---

** Указываются: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушением зрения, Г – инвалиды с нарушением слуха, У – инвалиды с нарушением умственного развития) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. *Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:*

«ВНД» - временно недоступно: доступность не организована.

Управленческое решение.

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	КР, ТСР;
2	Вход (входы) в здание	КР, ТСР;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	КР, ТСР;
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР, ТСР;
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР, ТСР;
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ТСР;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организация доступного пути движения к объекту при взаимодействии с городской администрацией;

* Указываются один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ:

- Приложение А.3 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График проведения работ по адаптации.

(указывается, Администрацией ОСИ, наименование документа: программы, плана);

4.3. Ожидаемый результат по состоянию доступности при выполнении плана работ по адаптации:

ОСФЗ	До адаптации*	После адаптации*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г) ДУ (У) ВНД (К, О, С)	ДЧ-В
Вход (входы) в здание	ДУ (К, Г, У) ВНД (О, С)	ДЧ-В
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ (К, Г, У) ВНД (О, С)	ДЧ-В
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	ДЧ-В
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К, О, Г, У) ВНД (С)	ДЧ-В
Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	ДЧ-В
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	ДЧ-В

* Указываются: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И доступно полностью избирательно; (К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушением зрения, Г – инвалиды с нарушением слуха, У – инвалиды с нарушением умственного развития) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно;

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии:

не требуется;

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН);

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать):

не требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов:

не требуется;

4.4.6. другое:

не требуется;

4.4.7. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата):

не требуется;

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:

- www.zhit-vmeste.ru;

- www.kartadostupnosti.ru;

- www.tisugra.admhmao.ru;

Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 4 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 6 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 7 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 8 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 4 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 3 л. |
| 7. Результаты фотофиксации | на 5 л. |

Руководитель рабочей группы

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)

В том числе:

Эксперт АНО «ЦЭС «Крылья свободы» _____ /Кожевников О.Г./

Аттестован в качестве эксперта в области формирования доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с требованиями:

РОСС RU.K1039.04.ЖЖЖО В области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения;

РОСС RU 31566.04.АСО

«Основы паспортизации и экспертизы соответствия объектов общественной инфраструктуры потребностям их доступности для людей с инвалидностью»



Эксперт АНО «ЦЭС «Крылья свободы» _____ /Харина Ю.В./

Аттестован в качестве эксперта в области формирования доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с требованиями:

РОСС RU.K1039.04.ЖЖЖО В области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения;